

Акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания»
Структурное подразделение «ТЭЦ в
г. Советская Гавань»

682880, г. Советская Гавань,
Ул. Кишиневская д.2
тел.: (42138) 6-42-59
E-mail: Priemnaya-SGTEC@dgk.ru

Генеральному директору
ООО «Энергохимкомплект»
А.М. Белошицкому
Россия, 454182, г. Челябинск
ул. Братьев Каширных д.120 офис 23
тел/факс (351) 796-88-55, 792-89-76

от 09.08.2023 № 210.12/1543

на № _____ от _____

Уважаемый Андрей Михайлович!


Настоящим письмом уведомляем Вас, что в рамках проводимых мероприятий по выбору технологии защиты элементов пылепроводов ТЭЦ в г. Советская Гавань от абразивного износа, в декабре 2022 года в системе транспорта угольной пыли котлоагрегата ст.№ 2 были установлены отводы в количестве 2 шт. и прямой участок трубы с алюмотермическим покрытием на основе корунда, производства ООО «Энергохимкомплект».

Данные опытные образцы находились в непрерывной эксплуатации до июня 2023 года, наработка составила 3840 часов.

В период текущего ремонта котлоагрегата ст. №2 в июне 2023 года опытные образцы извлекались для оценки их состояния. При осмотре отмечено, что поверхность алюмотермического покрытия не имеет следов абразивного износа, а также отсутствуют сколы и отслоения.

На основании вышеизложенного, можем сказать, что алюмотермическое покрытие на основе корунда имеет высокую устойчивость к абразивному износу и является эффективным средством для увеличения ресурса криволинейных элементов пылепроводов.

Директор СП «ТЭЦ в городе Советская Гавань»



В.Ю. Павленко